



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ № 10"
филиал «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ТЭЦ-3»**

454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6
тел. (351) 773-67-21
office_05@chel.elektro.ru

ИНН 7203162666, КПП 745201001, ОГРН 1058602102437
Р/с 40702810300020000153 в Западно-Сибирском филиале ОАО КБ
«Агроимпульс» г. Тюмени
К/сч.3010181080000000804, БИК 047108804

Генеральному директору
ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»
Глезеру С.Н.

Иск № 207-331 от 15.02 2007 г.
На _____ от _____ 2007 г.

194354, г. Санкт-Петербург, а/я 260
Факс: (812) 320-00-99

Отзыв о работе оборудования

Система обмена технологической информации энергоблока 200МВт и ОРУ- 220кВ (СОТИ), выполнена как подсистема АСУ ТП электрической части Челябинской ТЭЦ-3 на базе Программно-технического комплекса «НЕВА», в соответствии с требованиями Приказа №603 РАО «ЕЭС России», система введена в опытную эксплуатацию 17 декабря 2006 года с пуском энергоблока №2 ЧТЭЦ-3.

Программно-технический комплекс «НЕВА» работает устойчиво, за истекший период опытной эксплуатации замечаний по работе СОТИ в передаче данных в Челябинское РДУ из за аппаратных или программных сбоев ПТК «НЕВА» не было. Параметры передаваемых данных соответствуют требованиям третьего этапа приказа № 603 ОАО РАО «ЕЭС России» к обмену телеинформацией с автоматизированной системой системного оператора.

Главный инженер

С.П. Суворов