



ОГК-4
 Открытая акционерная компания
 Четвертая
 генерирующая
 компания
 оптового рынка
 электроэнергии

04.10.2010 № 1180/13

На № _____ от _____

Отзыв о работе РАС НЕВА.

Отзыв о регистраторе аварийных событий «НЕВА»

За время эксплуатации на «Смоленской ГРЭС» с июля 2007 года по настоящее время РАС «НЕВА» зарекомендовал себя как достаточно надежная и простая в обслуживании система. Из достоинств можно отметить регистрацию одновременно большого количества дискретных и аналоговых сигналов с достаточной точностью. При анализе аварийных ситуаций большую помощь оказывает наличие в РАС «НЕВА» аварийного осциллографа. Причем хочется отметить один важный момент, что производится запись не только данных о самой аварии на конкретном присоединении, но и всех токов и напряжений, а также дискретных сигналов на всех присоединениях, что дает больше возможностей понять причину аварии. Регистрация событий производится с достаточно высокой точностью по времени. Хорошее впечатление оставляет наличие мнемосхемы и возможность ее редактирования под конкретного пользователя и его запросы, а также наличие программы Самописец с возможностью просмотра данных как в реальном времени, так и архива их. Возникающие проблемы и вопросы оперативно решались службой поддержки «НПФ Энергосоюза». В целом качество и достаточное количество полученной информации, а также простой интерфейс РАС «НЕВА» оставляет только положительные впечатления. Надеемся, что дальнейшее развитие ПО поможет более полно и всесторонне анализировать записанную информацию.

Начальник ЭТЛ Филиала "Смоленская ГРЭС"

Е.Ю. Кашин

ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
 Филиал «Смоленская ГРЭС»

РФ, Смоленская обл., Духовщинский р-н, п. Озерный
 тел.: (848166) 5 21 65, факс: (848166) 5 21 65

www.ogk-4.ru, E-mail: gres@smolen.ru

smgres@ogk4.ru