



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ»
(ООО «РН-Уватнефтегаз»)

Почтовый адрес: ул. Ленина, д. 67, г. Тюмень, Тюменская обл., 625000
Юридический адрес: ул. Иртышская, д. 19, с. Уват, Тюменская обл., 626170
Телефон: (3452) 38 99 99, факс: (3452) 38 21 62, e-mail: rn-uvatng@uvng.rosneft.ru
ОКПО 55452077, ОГРН 1027201295395, ИНН/КПП 7225003194/997250001

от 24.10.2018 № 03/05-266

на № _____ от _____

Генеральному директору
ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»

С.Н. Глезерову

Отзыв о внедрении системы ПА

Уважаемый Сергей Натанович!

Вашей компанией «ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» в период с сентября 2015 г. по май 2016 г. в качестве субподрядных работ по нашему договору № УНГ-8234/15 от 27.03.2015 г. с ООО «ПромАвтоматика» внедрена система противоаварийной автоматики, повышающая устойчивость работы энергосистемы Усть-Тегусского и Урненского месторождений.

Проект, поставка оборудования, монтаж и наладка системы противоаварийной автоматики выполнены в соответствии с утвержденным графиком.

Устройства системы ПА выполнены на современной элементной базе, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики.

При приемке системы качеству монтажа дана оценка «хорошо», разработанные алгоритмы работы системы ПА признаны правильными.

В ходе опытной эксплуатации устранены возникшие замечания, снижена задержка в работе алгоритма ФСМ, уточнены настройки и уставки алгоритма работы ПА, внесены изменения в схемы сопряжения с системой ГРАРМ, изменена схема питания измерительных преобразователей напряжения.

При вводе в промышленную эксплуатацию, технические параметры системы ПА подтверждены в ходе проведения приемосдаточных испытаний противоаварийной автоматики.

С февраля 2017 года система ПА находится в промышленной эксплуатации.



634065

634066

Знания, полученные эксплуатирующим персоналом в ходе обучения в ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», достаточны для эксплуатации системы.

Выражаем Вам благодарность за проделанную работу.

Заместитель главного инженера-
главный энергетик



Г.Г. Иванов

Исп. Афанасьев А.Б.
8(3452)389-999, доб.1438

