



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

**МРСК
ВОЛГИ**

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ»



ОРЕНБУРГЭНЕРГО

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «ОРЕНБУРГЭНЕРГО»

ул. им.Маршала Г.К.Жукова, 44, г.Оренбург, Россия, 460024, телефон: (3532) 77-31-82,
факс: (3532) 31-12-08, <http://www.orene.ru>, e-mail: secr@orene.ru

ИНН/КПП 6450925977/561202001, р/с 40702810100230002786 в Филиале «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество) в г.Оренбурге, к/с 30101810800000000854, БИК 045354854

№ 16-6329 от 31.05.2013г.

На № _____ от _____

Генеральному директору
ЗАО «НПФ «Энергосоюз»

Отзыв об оборудовании

С.Н. Глезеру

Уважаемый Сергей Натанович!

В 2011 году в филиале ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго» был реализован проект «Системная противоаварийная автоматика, телемеханика связь ПС 110кВ Степная и ПС 110кВ Белоусовская», в составе которого на ПС 110кВ Степная и ПС 110кВ Александровская ПО «Центральные электрические сети» были установлены устройства противоаварийной автоматики производства ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», а именно – микропроцессорные шкафы ПА «НЕВА-ПА» с терминалами «АЛАР» и микропроцессорный шкаф ПА «НЕВА-ПА» с терминалом «АОСН».

В процессе согласования уставок для устройства «НЕВА-ПА» «АЛАР» возникали вопросы, т.к. данное устройство в сетях «Оренбургэнерго» устанавливалось впервые. Специалисты ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» в кратчайшие сроки оказывали методологическую помощь, что — в конечном итоге — позволило произвести расчёт уставок в кратчайшие сроки.

С момента установки оборудования «НЕВА-ПА» условий для срабатывания устройств противоаварийной автоматики не было, ложных или излишних срабатываний не было. Неисправностей устройств не было.

По опыту эксплуатации отмечается следующее:

- качество исполнения шкафов, внешний вид, качество внутреннего монтажа, качество комплектующих — без замечаний;
- полнота информации и доступность её для понимания в заводских инструкциях, руководствах для эксплуатаций — без замечаний;
- удобство оперативного и технического обслуживания оборудования, работы с прикладным программным обеспечением (интерфейс человек-машина) — без замечаний.

В целом отношение к вышеуказанной продукции ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» положительное.

И.о. заместителя директора по
техническим вопросам – главного инженера

В.П. Сальцев

Везиков Л.А.
(3532) 984685

